

Merkblatt - Wintergarten

Wintergartenanbau im Bereich des Schutzraum-Notausstiegsschachtes

Damit vom Ventilationsaggregat im Schutzraum keine warme (feuchte) Luft aus dem Wintergarten angesaugt wird, sind bauliche Massnahmen der Luftfassung erforderlich.

Grund: Kühlt sich die warme Luft von oben im Schutzraum ab, so steigt die relative Luftfeuchtigkeit, was die Gefahr von Rostbildung an den Stahlteilen der Schutzbaute erhöht.

Hier eine mögliche Lösung.



Wintergartenanbau auf Gebäudeseite mit Schutzraum



Notausstiegsschacht 60 / 80 cm mit geschlossener Abdeckung.



Separate Luftfassung mit aussenliegendem Schacht inkl. Gitterrostabdeckung

